



Päivä: 25.11.13

**Tilaaaja:**

LAUKAAN KUNTA  
OSTOLASKUT

PL 6  
41341 LAUKAA



**Näyte:** Verkostovesi  
**Viite:** Erkki Leinonen  
**Näyttenumero:** 2013-09247-01  
**Tilausnumero:** -  
**Näytteenottoaika:** Torikan verk. P-Syketalo  
**Näytteenottaja:** Terv.tark. Minna Nalli  
**Tutkimuksen syy:** Uusintanäyte

**Näytteenottopvm:** 20.11.13  
**Saapumispvm:** 20.11.13  
**Tutk. aloittamispvm:** 20.11.13

Tutkimus	Tulos	Yksikkö	Menetelmä
Escherichia coli	0	pmy/100ml	* SFS 3016:2011
Koliformiset bakteerit 37 °C	0	pmy/100ml	* SFS 3016:2011
Viljeltävien mikrobin pesäkemäärä 22°C	0	pmy/ml	* SFS-EN ISO 6222:1999
Haju	moitteeton		aistearvio
Maku	moitteeton		aistearvio
Sameus	0.11	FTU	SFS-EN ISO 7027
Väriluku, Pt	<2.5	mg/l	SFS-EN 7887:1995
pH (25°C)	7.7 ± 0.1		* SFS 3021:1979
Sähkönjohtavuus (25°C)	200	µS/cm	* SFS-EN 27888:1994
Rauta, Fe	<0.10	mg/l	* SFS 3047:1980
Mangaani, Mn	<0.03	mg/l	* SFS 3048:1982
Ammonium, NH <sub>4</sub>	<0.013	mg/l	* SFS 3032:1976
KMnO <sub>4</sub> -kulutus	<4.0	mg/l	* SFS 3036:1981

\*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

**Lausunto**

Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Valvontakemisti Timo Sahi p. (014) 266 5184

**Tiedoksi**

Terv.tark. Minna Nalli minna.nalli@laukaa.fi  
LAUKAAN KUNTA ERKKI LEINONEN erkki.leinonen@laukaa.fi  
janne.patja@laukaa.fi  
Mika Torro mika.torro@laukaa.fi  
tero.juhani.lamberg@pp.inet.fi  
anttonen.juhani@gmail.com